

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel. (74) 832 20 55, kom. 001 452 870

Dzierżoniów, 15-09-2017

L.dz. JRP-20.2.2.1-8/17-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie – etap II” przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy **na każdym** wykonanym w ramach ww. zadania przyłączy wodociągowym Zamawiający będzie wymagał badań jakości wody przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium? Jeśli tak, to w jakim zakresie badania te będą wymagane?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał badań jakości wody wyłącznie dla odcinków sieci wodociągowych zlokalizowanych w projektowanych pasach dróg wewnętrznych (wpiętych do węzłów W8g, W9e i W9j). Dla ww. odcinków sieci wodociągowej Zamawiający będzie wymagał badań wody w pełnym zakresie (fizykochemia i bakteriologia).

Pytanie nr 2

Czy **na każdym** wykonanym w ramach ww. zadania przyłączy wodociągowym i kanalizacyjnym Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia próby szczelności sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia próby szczelności sieci na każdym odcinku sieci wodociągowej i na każdym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej.

Sporządziła: Komisja Przetargowa