

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
Spółka z o.o.  
Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW  
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT  
tel. (71) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżonów, 14-08-2020

L.dz. JRP-20.2.2.2-1/20-8

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „**Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżonowie**” wchodzącą w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżonowie”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

### ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżonów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne agregatów kogeneracyjnych (m.in. sprawność elektryczna, zużycie paliwa) podane zostały zgodnie z normą ISO 3046.

#### Odpowiedź:

Norma ISO 3046 nie była podstawą do konfiguracji wymaganych parametrów technicznych agregatów kogeneracyjnych. Wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wymagane parametry agregatów kogeneracyjnych zostały dobrane spośród urządzeń dostępnych na rynku UE.

Zamawiający wymaga, aby parametry nominalne oferowanych agregatów kogeneracyjnych spełniały wymagania określone w PFU, tzn. muszą być:

- większe bądź równe niż wskazane wartości minimalne,
- mniejsze bądź równe niż wskazane wartości maksymalne,
- mieścić się we wskazanym przedziale wartości,

tak, aby uzyskać wymaganą ilość energii (w szczególności elektrycznej) z dostępnej ilości biogazu.

Sporządziła: Komisja Przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE  
PREZES  
mgr inż. Andrzej Bronowicki