

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżoniów, 13-02-2012

L.dz. JRP-20.2.2.1-2/12-17

dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Przedmiar branża-technologiczna poz.29 oraz przedmiar branża-instalacje poz.74 dotyczą tego samego wymiennika o mocy cieplnej $Q_c=161$ kW. W której pozycji przedmiarowej należy wycenić dostawę i montaż wymienników ciepła osad/woda?

Odpowiedź:

Wycenę wymiennika należy podać w pozycji 29 – branża technologiczna.

Zamawiający sprostował przedmiary robót w powyższym zakresie. Poprawione przedmiary robót zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=500

Pytanie nr 2:

Prosimy o korektę poz.104 przedmiaru „Konstrukcje” dot. Renowacji powierzchni żelbetowych. Według naszych obliczeń powierzchni przeznaczonych do renowacji w komorach nityfikacji KN powinno być 4470m².

Odpowiedź:

Koryguje się powierzchnię przeznaczoną do renowacji. Do wyceny należy przyjąć 4470 m².

Zamawiający sprostował przedmiary robót w powyższym zakresie. Poprawione przedmiary robót zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=500

Sporządziła: Komisja przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES
mgr inż. Andrzej Branowicki