



## WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW  
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT  
tel. 74 832 37 05, k. 74 832 37 91

Dzierżoniów, 13-02-2012

L.dz. JRP-20.2.2.1-2/12-23

dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

### ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1**

W Przedmiarze robót - część konstrukcyjna poz.104 d.9 przewidziano renowację żelbetonowych pionowych ścian dwóch zbiorników nityfikacji na powierzchni 16 989,36 m<sup>2</sup>, natomiast według wyliczeń dokonanych w oparciu o dokumentację projektową powierzchnia ta powinna wynosić 3 083,28 m<sup>2</sup> i dotyczy tylko powierzchni ścian pionowych (bez dna). Ponadto wytyczne naprawy elementów żelbetonowych (załącznik nr 1) przewidują sposób naprawy i dobór materiałów w zależności od miejsca to jest dno komór, ściany komór poniżej oraz powyżej lustra ścieków. Ponieważ cena będzie zróżnicowana dla każdego miejsca prac renowacyjnych prosimy o podanie powierzchni dla każdego elementu oddzielnie. Prosimy również o odpowiedź jaką grubość reprofiliacji należy przyjąć dla dna komór.

#### **Odpowiedź:**

Koryguje się powierzchnie przeznaczone do renowacji. Do wyceny należy przyjąć 4470 m<sup>2</sup>. Z uwagi na to, że ostateczna ocena jakości konstrukcji betonowej nastąpi na etapie realizacji, po opróżnieniu zbiorników należy przyjąć do wyceny informacje zawarte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zamawiający sprostował przedmiary robót w powyższym zakresie. Poprawione przedmiary robót zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem <http://www.wik.dzierzonow.pl/przetargi/fs.php?id=500>

Sporządziła: Komisja przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE  
PREZES  
*mgr inż. Andrzej Bronowicki*