



## WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW  
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT  
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżoniów, 25-01-2012

L.dz. JRP-20.2.2.1-1/12-8

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **PYTANIE 1**

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Przedmiar robót-część konstrukcyjna , element- 4 Osadniki Wstępne OWS, poz. 105,106,107,108- konstrukcje stalowe ocynkowane.

Wg Projektu Wykonawczego i opisu technicznego konstrukcje są ze stali OH18N9, Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie Przedmiaru Robót.

2. Przedmiar robót- część konstrukcyjna, element-5 Osadniki Wtórne OWT, poz. 113,114,115 - konstrukcje stalowe ocynkowane.

Wg Projektu Wykonawczego i opisu technicznego konstrukcje są ze stali OH18N9. Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie Przedmiaru Robót.

3. Przedmiar robót - część konstrukcyjna, element - 8 Piaskownik PIA, poz. 171 - bariery stalowe ocynkowane.

Wg opisu technicznego do Projektu Wykonawczego bariery powinny być wykonane ze stali OH18N9.

Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie Przedmiaru Robót.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający sprostował w powyższym zakresie przedmiar robót branży konstrukcyjnej. Poprawiony przedmiar robót został zamieszczony na stronie zamawiającego pod adresem: [http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi\\_fs.php?id=503](http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=503)

Sporządziła: Komisja Przetargowa