



WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel. (74) 832 30 55, krot. 601 452 379

Dzierżoniów, 15-03-2012

L.dz. JRP-20.2.2.1-3/12-2

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania (rur i kształtek) w obrębie technologii uzdatniania ze stali kwasoodpornej typ 304. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania ze stali 304 jako alternatywne do PE czy jako jedyne kryterium wykonania materiałowego orurowania technologii.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania (rur i kształtek) w obrębie technologii uzdatniania jedynie z materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, będącej elementem cz. III SIWZ- OPZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urządzeń istniejącej technologii w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody na czas modernizacji stacji.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urządzeń istniejącej technologii w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody na czas modernizacji stacji.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może udostępnić kosztorysy w formie ATH?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie posiada kosztorysów w formie ATH.

Sporządziła: Komisja przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES

mgr inż. Andrzej Bronowicki