



**WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.**

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżoniów, 09-01-2014

L.dz. JRP-20.2.2.1-6/13-24

dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 24.12.2013 r. prosimy o doprecyzowanie materiału z jakiego w całości ma być wykonany niskooporowy drenaż szczelinowy. Ponieważ określenia stal kwasoodporna i stal szlachetna są nieprecyzyjne, prosimy o odpowiedź, czy należy uwzględnić w wycenie drenaż ze stali gatunku AISI 304 czy AISI 316.

Odpowiedź:

Należy zastosować niskooporowy drenaż szczelinowy ze stali AISI316.

Sporządziła: Komisja Przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE
PREZES

mgr inż. Andrzej Bronowicki