



## WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DZIERŻONIÓW  
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT  
tel. (74) 832 20 55, kom. 601 452 379

Dzierżoniów, 13-02-2012

L.dz. JRP-20.2.2.1-2/12-18

dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; 58-200 Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25a – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej na której jest ona zamieszczona, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1**

W zamieszczonej dokumentacji przetargowej w części opisowej do projektu wykonawczego dla sieci technologicznej wyszczególniono następujące elementy układu technologicznego oczyszczalni, które wymagają modernizacji z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny lub niewłaściwe parametry pracy:

- krata mechaniczna wraz z instalacją do odbioru skratek,
- instalacja do usuwania i zagęszczania piasku z piaskownika,
- zgarniacze osadów na osadnikach wstępnych i wtórnych,
- instalacja do napowietrzania ścieków - dmuchawy, rurociągi powietrza, instalacja napowietrzająca,
- reaktor biologiczny dla zagwarantowania efektywnego usuwania azotu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie czy w/w elementy będą realizowane w ramach przedmiotowego zadania. Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót dla układów modernizowanych jak wyżej z wyszczególnieniem wymogów w zakresie parametrów technicznych, ilości, typów i rodzajów urządzeń wraz z zamieszczeniem części rysunkowej.

#### **Odpowiedź:**

- krata mechaniczna wraz z instalacją do odbioru skratek – nie dotyczy
- instalacja do usuwania i zagęszczania piasku z piaskownika – nie dotyczy
- zgarniacze osadów na osadnikach wstępnych i wtórnych – nie dotyczy
  
- instalacja do napowietrzania ścieków — dmuchawy, rurociągi powietrza, instalacja napowietrzająca
- w ramach przedmiotowego zadania, zgodnie z dokumentacją projektową
- reaktor biologiczny dla zagwarantowania efektywnego usuwania azotu - w ramach przedmiotowego zadania, zgodnie z dokumentacją projektową

Sporządziła: Komisja przetargowa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE  
PREZES

mgr inż. Andrzej Bronowicki